

## 平成22年度 保全業務結果(機械設備関係)

文京町団地等ボイラ設備煤煙量等測定業務

【ばい煙量等測定結果】・・・年1回の検査

施設名称	設備名称	結果
本部ボイラ	1号ボイラ	異常なし
	2号ボイラ	異常なし
	3号ボイラ	異常なし
	4号ボイラ	異常なし
	5号ボイラ	異常なし
	6号ボイラ	異常なし
	7号ボイラ	異常なし
農学生命科学部	1号ボイラ	異常なし
附属学校	1号ボイラ	異常なし
特別支援学校	1号ボイラ	異常なし
	2号ボイラ	異常なし
朋寮	1号ボイラ	異常なし
	給湯ボイラ 1	異常なし
北溟寮	2号ボイラ	異常なし
	給湯ボイラ 1	異常なし
附属病院	1号ボイラ 1	異常なし
	2号ボイラ 1	異常なし
	3号ボイラ 1	異常なし
福利厚生施設	1号ボイラ	異常なし
動物実験施設	焼却炉 1	異常なし

大気汚染防止法第16条に基づく検査

1年2回点検実施設備

弘前大学文京町団地等ボイラ重油地下タンク設備保全業務

(医)福利厚生施設重油地下タンク等漏洩検査

【重油地下タンク漏洩検査結果】・・・年1回の検査

施設名称	機器名称	結果
本部ボイラ室	1号タンク	異常なし
	2号タンク	異常なし
	3号タンク	異常なし
農学生命科学部	1号タンク	異常なし
	2号タンク	異常なし
附属学校	1号タンク	異常なし
	2号タンク	異常なし
特別支援学校	タンク	異常なし
朋寮	タンク	異常なし
北溟寮	1号タンク	異常なし
	2号タンク	異常なし
附属病院	1号タンク	異常なし
	2号タンク	異常なし
	3号タンク	異常なし
福利厚生施設	タンク	異常なし

消防法14条3の2に基づく定期点検

弘前大学文京町団地等建築物環境衛生管理その他保全業務

【簡易専用水道検査結果】・・・年1回の検査

施設名称	結果
事務局庁舎	異常なし
人文学部	異常なし
コラボレーションセンター	異常なし
附属小学校	異常なし
附属中学校	異常なし
特別支援学校	異常なし
朋寮	異常なし
北鷹寮	異常なし
学園町宿舍32-3号棟	異常なし
学園町宿舍32-4号棟	異常なし
桔梗野宿舍2号棟	異常なし
医学部臨床研究棟	異常なし
福利厚生施設	異常なし
保健学科B棟	異常なし
保健学科D棟	異常なし
保健学科総合研究棟	異常なし
附属病院第一病棟	異常なし
附属病院第二病棟	異常なし

水道法第34条の2に基づく検査